



# Ministerio de Salud Pública

Ciudad Sanitaria Dr. Luís E. Aybar

Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante

"Año Nacional de Fomento a la Exportaciones"

RNC 4-3006345-2



28 de diciembre 2020

A : **Lic. Blas Cruz Durán**  
Administrador General

Asunto : **Informe sobre cambio de tarjetas dañadas en UPS EATON de Quirófanos**

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento la situación acontecida con el UPS EATON 9390/100 KVA el cual brinda energía ininterrumpida al área de quirófanos, dicho UPS fue intervenido según estaba programado para del cambio de baterías, una vez concluido este de manera correcta, se procedió a encender el UPS para normalizar el suministro de energía, dando éste una alarma e imposibilitando el encendido del mismo, dicha alarma estaba relacionada a un fallo en dos de las memorias del equipo por lo que fue necesario la sustitución de dichos componentes para poder dejar en servicio la unidad y no se vena afectas las intervenciones quirúrgicas del Centro, es bueno señalar que el fallo encontrado ha sido por diferentes causas, una falla interna del componente o por simple antigüedad, a lo que anteponerse no era posible su encendido y en estos casos de emergencia, tenemos la obligación de resolverla en campo, la posibilidad de anteponerse a situaciones similares no es posible debido a la naturaleza de la falla.

Por tratarse de un caso de emergencia, y a sabiendas de que los Quirófanos no puede estar sin electricidad y sin el UPS en funcionamiento, pedimos a la compañía encargada del cambio de las baterías, suplir e instalar dichas tarjetas dañadas, los mismos a su vez procedieron para su remplazo de inmediato. A continuación detallamos los productos reemplazados:

- 1 INTERFACE BOARD FOR EATON 9390
- 1 CONTROL BOARD II FOR EATON 9390

Remitimos la siguiente comunicación para su conocimiento y fines de lugar.

Sin otro particular por el momento, Queda de usted,

Atentamente,

**CECANOT**  
MANTENIMIENTO  
USO INTERNO

**Ing. Rafael Cruz V.**

Encargado de Mantenimiento

**RECIBIDO**  
**COMPRAS**  
**CECANOT**

Fecha: 28/12/2020

Hora: 3:00 pm

Firma: *[Firma manuscrita]*